

Insérer ici l'en-tête de votre société

CERTIFICAT D'ETANCHEITE

Certification d'étanchéité périodique des équipements contenant des G, F, E, S
Code de l'Environnement article R543-79 et R543-81 et arrêté d'application du 07 mai 2007
CE DOCUMENT EST A CONSERVER 5 ANS (article R543-80 du code de l'Environnement)

OPERATEUR CHARGE DE L'INTERVENTION

Attestation de capacité : n° [] Validité : []

Organisme agréé : []

Nom et qualité de l'intervenant : []

[]

EXPLOITANT

Raison sociale : []

Activités professionnelles : []

Adresse : []

[]

MOTIF DU CONTRÔLE

Mise en service Modifications importantes
 Contrôle périodique Annuel Semestriel Trimestriel

EQUIPEMENT CONCERNE

Lieu d'implantation : [] Désignation précise de l'équipement []

Fluide frigorigène : Nature : R [] Quantité (selon R378-1) : [] Kg
*si la quantité de fluide frigorigène est > 300Kg, le présent document doit être transmis à la préfecture
(selon article R543-79 du Code de l'Environnement)*

INTERVENTION LORS DU DERNIER CONTROLE

Date du dernier contrôle : []

Quantité de fluide frigorigène ajoutée depuis le contrôle précédent : [] Kg
se reporter aux fiches d'intervention ou registre de maintenance

Référence du détecteur utilisé : []
(Détecteur manuel précision maximum 5mg/an – Détecteur ambiance 10mg/an selon NFE35422)

RESULTAT DU CONTROLE

Aucune fuite
 Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement
Quantité de fluide frigorigène ajoutée : [] Kg
*Si la quantité de fluide frigorigène rajoutée est > 20Kg, OBLIGATION D'INFORMATION à la préfecture
(selon article R543-87 du Code de l'Environnement)*
 [] fuite(s) dont la réparation nécessite l'arrêt IMMEDIAT de l'installation ou de l'équipement
(selon article R543-89 du Code de l'Environnement)

REPERAGE DE LA FUITE

Localisation précise : []

Repère signalétique sur l'installation : []

OBSERVATIONS :

[]

DATE DU CONTROLE : []

Important : les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.

Nom et qualité de l'intervenant
Signature

Nom et qualité de l'exploitant
Signature